

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сарай)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):

ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР
Е.С. Шмыкова

02.02.2022

МП

ПРОТОКОЛ № 1-190/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы

190/22

Место отбора пробы*

СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Артезианская скважина № 2469, УР, Вавожский район, д. Новое Водзимоно

Акт отбора/заявка №

без №

от 25.01.2022

проба № 1

Пробу отобрал*

представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.

Дата отбора пробы*

25.01.2022

время отбора

13:00

Дата приема пробы

25.01.2022

время приема

18:00

Даты выполнения испытаний

25.01.2022

— 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	ПД на метод испытаний
1	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2.4.222-06
2	Стронций	мг/дм ³	1,91	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант

Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сарайки)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛО5

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР

Е.С. Шмыкова

02.02.2022

ПРОТОКОЛ № 1-191/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 191/22

Место отбора пробы*

СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Артезианская скважина № 3112, УР, Вавожский район, д. Новая Бия

Акт отбора/заявка №

без №

от 25.01.2022

проба № 2

Пробу отобрал*

представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.

Дата отбора пробы*

25.01.2022

время отбора 13:20

Дата приема пробы

25.01.2022

время приема 18:00

Даты выполнения испытаний

25.01.2022

– 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	ИД на метод испытаний
1	Свинiec	мг/дм³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2.4.222-06
2	Стронций	мг/дм³	1,18	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант

Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сарай)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21Э/105

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР
Е.С. Шмыкова

2022

ПРОТОКОЛ № 1-192/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 192/22
Место отбора пробы* СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Артезианская скважина № 47766, УР, Вавожский район, д. Новая Бия

Акт отбора/заявка № без № от 25.01.2022 проба № 3
Пробу отобрал* представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.

Дата отбора пробы* 25.01.2022 время отбора 13:40
Дата приема пробы 25.01.2022 время приема 18:00
Даты выполнения испытаний 25.01.2022 – 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	ПД на метод испытаний
1	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
2	Стронций	мг/дм ³	0,97	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант



Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сарайчик)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21Э/105

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР
Е.С. Шмыкова

07.02.2022

ПРОТОКОЛ № 1-193/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 193/22
Место отбора пробы* СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Артезианская скважина № 1866, УР, Вавожский район, д. Новая Бия

Акт отбора/заявка № без № от 25.01.2022 проба № 4
Пробу отобрал* представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.

Дата отбора пробы* 25.01.2022 время отбора 14:00
Дата приема пробы 25.01.2022 время приема 18:00
Даты выполнения испытаний 25.01.2022 – 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	НД на метод испытаний
1	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
2	Стронций	мг/дм ³	3,21	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант



Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сирени)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21Э/105

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР

Е.С. Шмыкова

02.02.2022

ПРОТОКОЛ № 1-194/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 194/22
Место отбора пробы* СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Артезианская скважина № 2412, УР, Вавожский район, с. Водзимонье

Акт отбора/заявка № без № от 25.01.2022 проба № 5
Пробу отобрал* представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.
Дата отбора пробы* 25.01.2022 время отбора 14:20
Дата приема пробы 25.01.2022 время приема 18:00
Даты выполнения испытаний 25.01.2022 - 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	ПД на метод испытаний
1	Свипец	мг/дм ³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
2	Стронций	мг/дм ³	1,86	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант



Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сирени)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21Э/105

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР
Е.С. Шмыкова

01.02.2022

МП

ПРОТОКОЛ № 1-195/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 195/22
Место отбора пробы* СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Артезианская скважина № 2824, УР, Вавожский район, с. Водзимонье

Акт отбора/заявка № без № от 25.01.2022 проба № 6
Пробу отобрал* представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.

Дата отбора пробы* 25.01.2022 время отбора 14:40
Дата приема пробы 25.01.2022 время приема 18:00
Даты выполнения испытаний 25.01.2022 - 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	ИД на метод испытаний
1	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
2	Стронций	мг/дм ³	0,97	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант



Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (гараси)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР

Е.С. Шмыкова

02.02.2022

МП

ПРОТОКОЛ № 1-196/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 196/22
Место отбора пробы* СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Артезианская скважина № 1/15, УР, Вавожский район, д. Новая Бия

Акт отбора/заявка № без № от 25.01.2022 проба № 7
Пробу отобрал* представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.

Дата отбора пробы* 25.01.2022 время отбора 15:00
Дата приема пробы 25.01.2022 время приема 18:00
Даты выполнения испытаний 25.01.2022 - 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	НД на метод испытаний
1	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
2	Стронций	мг/дм ³	2,48	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант



Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методов: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сарай)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21Э/105

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР
Е.С. Шмыкова

02.02.2022

ПРОТОКОЛ № 1-197/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 197/22
Место отбора пробы* СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Скважина № Б2192, УР, Вавожский район, д. Новая Бия
Акт отбора/заявка № без № от 25.01.2022 проба № 8
Пробу отобрал* представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.
Дата отбора пробы* 25.01.2022 время отбора 15:10
Дата приема пробы 25.01.2022 время приема 18:00
Даты выполнения испытаний 25.01.2022 — 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	ПД на метод испытаний
1	Свинец	мг/дм³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
2	Стронций	мг/дм³	2,37	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант

Л.Ю. Артамопова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (саранси)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР
Е.С. Шмыкова

02.02.2022

ПРОТОКОЛ № 1-198/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 198/22

Место отбора пробы*

СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Сквасина № 1865, УР, Вавожский район, д. Монья, ул. Логовая, д. 18

Акт отбора/заявка №

без №

от 25.01.2022

проба № 9

Пробу отобрал*

представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.

Дата отбора пробы*

25.01.2022

время отбора 15:20

Дата приема пробы

25.01.2022

время приема 18:00

Даты выполнения испытаний

25.01.2022

- 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	ПД на метод испытаний
1	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
2	Стронций	мг/дм ³	0,61	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант



Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сарай)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР

Е.С. Шмыкова

02.02.2022

ПРОТОКОЛ № 1-199/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 199/22
Место отбора пробы* СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Артезианская скважина № 2744, УР, Вавожский район, д. Валадор

Акт отбора/заявка № без № от 25.01.2022 проба № 10
Пробу отобрал* представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.
Дата отбора пробы* 25.01.2022 время отбора 15:30
Дата приема пробы 25.01.2022 время приема 18:00
Даты выполнения испытаний 25.01.2022 - 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	ИД на метод испытаний
1	Свинец	мг/дм³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
2	Стронций	мг/дм³	2,51	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант



Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (с/разл.)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР

Е.С. Шмыкова

02.02.2022

ПРОТОКОЛ № 1-200/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 200/22
Место отбора пробы* СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Артезианская скважина № 1690, УР, Вавожский район, д. Чудзюлуд
Акт отбора/заявка № без № от 25.01.2022 проба № 11
Пробу отобрал* представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.
Дата отбора пробы* 25.01.2022 время отбора 16:00
Дата приема пробы 25.01.2022 время приема 18:00
Даты выполнения испытаний 25.01.2022 - 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	ПД на метод испытаний
1	Свинец	мг/дм³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
2	Стронций	мг/дм³	0,92	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант



Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340)

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сарай)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21Э105

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический):
ООО "Экобезопасность"

426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, офис 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР

Е.С. Шмыкова

02.02.2022

ПРОТОКОЛ № 1-201/22

испытаний питьевой воды

от 02.02.2022

Лабораторный № пробы 201/22

Место отбора пробы* СХПК "Колос", УР, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, дом 33/А. Водонапорная башня скважины № 1865, УР, Вавожский район, д. Монья, ул. Логовая, д. 18

Акт отбора/заявка № без № от 25.01.2022 проба № 12

Пробу отобрал* представитель ООО "Экобезопасность" Тарасов А.В.

Дата отбора пробы* 25.01.2022 время отбора 16:00

Дата приема пробы 25.01.2022 время приема 18:00

Даты выполнения испытаний 25.01.2022 - 01.02.2022

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	ИД на метод испытаний
1	Свинец	мг/дм ³	менее 0,0002	ПНД Ф 14.1:2.4.222-06
2	Стронций	мг/дм ³	0,59	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000 (2011)

* Информация предоставлена заказчиком.

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант



Л.Ю. Артамонова

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведения об отклонениях от регламентированных методик: нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, предоставленных заказчиком. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА